



## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 34445, de fecha 15/04/2021).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

### DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **454178** Certificado tipo: **22611**  
Solicitud de aprobación: **E-061-14-14338** Fecha solicitud: **29/07/2022**  
Certificado de aprobación: **E-061-14-11640** Fecha certificado: **18/10/2022**  
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL QR ÚNICO**  
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03:2018 : 01-10-2018**  
Norma: **IEC 60898-1:2015**  
Estado: **VIGENTE**

### IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **Legrand Bticino Chile Limitada**  
DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM**

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 2P**  
MODELO: **419870,419871,419873,419875,419876**  
MARCA: **LEGRAND** PAIS ORIGEN: **TURQUIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**  
FABRICANTE: **Legrand Elektrik Sanayi AS**  
DIRECCIÓN FABRICANTE: **GOSB Gebze Organize Sanayi Bolgesi, hsan Dede cad. No: 112 - Marmara, Gebze - KOCAELI, Turkey**

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO 2P

Tensión nominal	<b>400V~</b>	Capacidad de ruptura	<b>6000A</b>	Curva de operación	<b>C</b>
Nº de polos	<b>2P</b>	Corriente	<b>6A, 10A, 16A, 25A, 32A</b>		
Uso	<b>Instalaciones / Domiciliarias / Industriales</b>				

### OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-16821 - Certificado anterior E-061-14-9818**  
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**  
TAMAÑO LOTE: **108 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Agosto/2021 - Abril/2022 - Febrero/2022** Nº SERIE: **No procede**

### Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	4521596882-4
ITEM	5

### LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB15S0574769-03-00; PB15S0574769-03-30; PB15S0574769-03-32
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	58913
Informe Control Regular - INGCER	44997
Informe de Verificación - INGCER	44998

### USO DEL PRODUCTO

Comercial  Industrial  Doméstico  Otro

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.  
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

### DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez