



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 34445, de fecha 15/04/2021).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **495033** Certificado tipo: **25083**
Solicitud de aprobación: **E-061-14-15534** Fecha solicitud: **13/11/2023**
Certificado de aprobación: **E-061-14-12613** Fecha certificado: **29/11/2023**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL QR ÚNICO**
Protocolo de ensayos: **PE Nº 3/03:2018 : 01-10-2018**
Norma: **IEC 60898-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **Legrand Bticino Chile Limitada**
DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello N°2457 Torre 2, piso 15, Costanera Center Código postal 7510689 Providencia, Santiago, RM**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **Disyuntor Magnetotérmico Bipolar curva C serie RX³**
MODELO: **419871, 419873, 419875, 419876, 419877, 419878, 419879**
MARCA: **LEGRAND** PAIS ORIGEN: **POLONIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**
FABRICANTE: **Legrand Polska UL**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Al. Warynskiego 20, Dolnoslaskie, Lower Silesia, 57-200 - Zabkowice Slaskie, Polonia**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- INTERRUPTOR AUTOMATICO BIPOLAR TERMOMAGNETICO PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN.

Tensión nominal **400V~** Capacidad de ruptura **6000A** Curva de operación **C**
Nº de polos **2P**
Corriente **C10A, C16A, C25A, C32A, C40A, C50A, C63A**

Uso **Instalaciones /
Domiciliarias /
Industriales**

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-16821 - Certificado anterior E-061-14-9820**
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**
TAMAÑO LOTE: **2166 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Octubre/2022 - Junio/2023 -** Nº SERIE: **No procede**
Mayo/2023

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	4521738212-6	4521738213-4	4521739535-K	4521739537-6	4521738239-8	4521738241-K	4521740290-9	4521740292-5	4521742807-K	4521756608-1
ITEM	55	13	169	35	38	5	35	13	51	11

INVOICE 6399003, 6402123, 6402127, 6410843, 6418036, 6425692

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB15S0574769-03-00, PB15S0574769-03-32, PB15S0574769-03-33, PB15S0574769-03-34
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	64989
Informe Control Regular - INGCER	51494
Informe de Verificación - INGCER	51525 / 51526 / 34897

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación