



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **331446** Certificado tipo: **17882**
Solicitud de aprobación: **E-061-14-11690** Fecha solicitud: **18/12/2019**
Certificado de aprobación: **E-061-14-9109** Fecha certificado: **28/01/2020**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**
Norma: **IEC 60898-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LIMITADA**
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO**
MODELO: **407662, 407663, 407664, 407665, 407666, 407668, 407670, 407671, 407672, 407673, 407674, 407675, 407676** MARCA: **LEGRAND**
FABRICANTE: **BTICINO S.p.A. - Legrand Group** PAIS ORIGEN: **ITALIA** PROCEDENCIA: **ITALIA**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Via Dell Industria, 22 80059 - Torre del Greco (NA) Italy**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA MONTAJE EN RIEL DIN, SERIE DX³
407662 (1A), 407663 (2A), 407664 (3A), 407665 (4A), 407666 (6A), 407668 (10A), 407670 (16A), 407671 (20A), 407672 (25A), 407673 (32A), 407674 (40A), 407675 (50A), 407676 (63A)

Uso	Domiciliario y similar			Curva de operación	C
Tensión nominal	230/400V	Capacidad de ruptura	6000A		
Nº de polos	1	Desechable	Si		
Corriente	1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A				

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-18673**
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**
TAMAÑO LOTE: **13 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Septiembre/2017 - Enero/2019** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	2210010420-6	2210010721-3	2210010409-5	2210009601-7	2210010154-1	2210009921-0	2210009007-8	2210010528-8
ITEM	22	14	19	11	13,14,16	22,24	7	18,16

INVOICE 7674857, 7708558, 7666319, 7600984, 7646099, 7628697, 7537852, 7687124

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB17-0011020-01-00; desde PB17-0011020-01-01 a PB17-0011020-01-06; desde PB17-0011020-01-08 a PB17-0011020-01-14
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	47251
Informe Control Regular - SAIME	32279

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación
Teléfono (+56 2)22695631 www.ingcer.cl