



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).  
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

**DATOS DE CERTIFICACIÓN**

Nº SEC: **333595** Certificado tipo: **17879**  
Solicitud de aprobación: **E-061-14-11780** Fecha solicitud: **18/12/2019**  
Certificado de aprobación: **E-061-14-9217** Fecha certificado: **22/02/2020**  
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**  
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**  
Norma: **IEC 60898-1:2015**  
Estado: **VIGENTE**

**IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE**

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LIMITADA**  
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**  
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO**  
MODELO: **408865, 408866, 408867, 408868, 408869, 408870, 408872, 408873, 408874, 408875, 408876, 408877, 408878** MARCA: **LEGRAND**  
FABRICANTE: **BTICINO S.p.A. - Legrand Group** PAIS ORIGEN: **ITALIA** PROCEDENCIA: **ITALIA**  
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Via delle industrie 12 80059 Torre del Greco, Nápoles, Italia**

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA MONTAJE EN RIEL DIN, SERIE DX<sup>3</sup>  
408865 (1A), 408866 (2A), 408867 (3A), 408868 (4A), 408869 (6A), 408870 (10A), 408872 (16A), 408873 (20A), 408874 (25A), 408875 (32A), 408876 (40A), 408877 (50A), 408878 (63A)

Uso	<b>Domiciliario y similar</b>			Curva de operación	<b>B</b>
Tensión nominal	<b>230/400V~</b>	Capacidad de ruptura	<b>10000A</b>		
Nº de polos	<b>1</b>	Desechable	<b>Si</b>		
Corriente	<b>1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A</b>				

**OTROS ANTECEDENTES**

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-18674**  
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**  
TAMAÑO LOTE: **13 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Febrero/2018 - Mayo/2019** Nº SERIE: **No Procede**

**Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas**

DIN	2210009048-5	2210009042-6	22100010478-8	2210010590-3	2210007190-1	2210009632-7	2210010144-4	2210008459-0	0232525171
ITEM	6	2	6	6	7	6	5	37	1

INVOICE 7145276, 7714647, 7690454, 7539150, 7544371, 7704038, 7352963, 7603896, 7649968, 7474926, 3420037

**LABORATORIOS**

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB17-0011020-02-00 ; desde PB17-0011020-02-26 a PB17-0011020-02-31; desde PB17-0011020-02-33 a PB17-0011020-02-39
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	47278
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	32276

**APROBACIÓN Y VIGENCIA**

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.  
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

**DISPOSICIONES VARIAS**

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



**Ing. Sandra Rodríguez**  
Representante Legal del Organismo de Certificación  
Responsable Técnico del Organismo de Certificación  
Teléfono (+56 2)22695631 [www.ingcer.cl](http://www.ingcer.cl)