



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050 , de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos , de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **334644**
Solicitud de aprobación: **E-061-14-11697**
Certificado de aprobación: **E-061-14-9240**
Tipo de certificación: **Seguridad**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**
Norma: **IEC60898-1:2015**
Estado: **VIGENTE**

Certificado tipo: **17880**
Fecha solicitud: **18/12/2019**
Fecha certificado: **03/03/2020**
Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LIMITADA**
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMATICO (DISYUNTOR) TERMOMAGNETICO**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO**
MODELO: **403574, 403575, 403576, 403577, 403578, 403579, 403580, 403581, 403582**
FABRICANTE: **Legrand Polska UL**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Warynskiego, 20 - Dolnoslaskie, Lower Silesia 57-200 - Zabkowie Slaskie, Poland**

MARCA: **LEGRAND**
PAIS ORIGEN: **POLONIA**
PROCEDENCIA: **POLONIA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA MONTAJE EN RIEL DIN. SERIE TX³
403574 (6A), 403575 (10A), 403576 (16A), 403577 (20A), 403578 (25A), 403579 (32A), 403580 (40A), 403581 (50A), 403582 (63A)

Uso	Domiciliario y similar			
Tensión nominal	230/400V	Capacidad de ruptura	6000A	Curva de operación C
Nº de polos	1			
Corriente	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A			

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-20864**
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547**
TAMAÑO LOTE: **9 Unidades**
FECHA FABRICACIÓN: **Agosto/2019 - Junio/2019**
Fecha Resolución: **15/04/2008**
Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	2210009723-4	2210009725-0	2210009921-0
ITEM	8,18,17	22	24

INVOICE 7610752, 7614577, 7628697

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB19-0047385-01-00 ; PB19-0047385-01-09; PB19-0047385-01-11; PB19-0047385-01-14 al PB19-0047385-01-18; PB19-0047385-01-20 al PB19-0047385-01-21
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	47348
Informe Control Regular - SAIME	32277

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes. dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles , según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



Ing. Sandra Rodríguez
Representante Legal del Organismo de Certificación
Responsable Técnico del Organismo de Certificación