



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).
Se certifica el siguiente producto o línea de productos eléctricos, de acuerdo al siguiente detalle:

DATOS DE CERTIFICACIÓN

Nº SEC: **352818** Certificado tipo: **18473**
Solicitud de aprobación: **E-061-14-12036** Fecha solicitud: **24/06/2020**
Certificado de aprobación: **E-061-14-9480** Fecha certificado: **24/09/2020**
Tipo de certificación: **Seguridad** Sistema de certificación: **061-ESPECIAL**
Protocolo de ensayos: **PE N° 3/03**
Norma: **IEC 60898-1/ 2ª Ed. 2015**
Estado: **VIGENTE**

IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE: **ELECTRO ANDINA LTDA**
DIRECCIÓN: **AV. VICUÑA MACKENNA 1292, ÑUÑO A, SANTIAGO.**

SOLICITANTE ANEXADO

NOMBRE	DIRECCIÓN
Legrand Bticino Chile Limitada	null

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (IEC 60898-1)**
DENOMINACIÓN COMERCIAL: **INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR**
MODELO: **403604, 403605, 403606, 403607, 403608, 403609, 403610, 403611, 403612** MARCA: **LEGRAND**
FABRICANTE: **Legrand Polska UL** PAÍS ORIGEN: **POLONIA** PROCEDENCIA: **FRANCIA**
DIRECCIÓN FABRICANTE: **Warynskiego, 20 - Dolnoslaskie, Lower Silesia 57-200 - Zabkowice Slaskie, Poland**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR PARA MONTAJE EN RIEL DIN. SERIE TX³
403604 (6A), 403605 (10A), 403606 (16A), 403607 (20A), 403608 (25A), 403609 (32A), 403610 (40A), 403611 (50A), 403612 (63A)

Tensión nominal	400V~	Capacidad de ruptura	6000A	Curva de operación	C
Nº de polos	2				
Corriente	6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A				

Uso **Doméstico**

OTROS ANTECEDENTES

Nº del certificado de aprobación, tipo, sello de calidad o marca de conformidad: **IT-20864 IMQ**
Nº de la Resolución Exenta SEC que reconoce la Certificación: **547** Fecha Resolución: **15/04/2008**
TAMAÑO LOTE: **9 Unidades** FECHA FABRICACIÓN: **Febrero/2019** Nº SERIE: **No procede**

Declaración de Ingreso al Servicio Nacional de Aduanas

DIN	2210009393-K	2210010639-K	2210010444-3	2210010664-0	2210010540-7	2210008736-0	2210010846-5
ITEM	28	14	28	22	8	10	4

INVOICE 7572620, 7701458, 7670941, 7701441, 7695228, 7503680, 7736959, 7693720

LABORATORIOS

Informe de Ensayo Tipo - IMQ S.P.A	PB19-0047385-01-00, PB19-0047385-01-28 al PB19-0047385-01-30
Informe de Extracción de Muestras - INGCER	48579
Informe de 1er Seguimiento - SAIME	33753
Informe de Verificación - SAIME	34131

USO DEL PRODUCTO

Comercial Industrial Doméstico Otro

APROBACIÓN Y VIGENCIA

- En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas.
Se otorga el presente Certificado de Aprobación Sistema Especial QR Único de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según DS 298 de fecha 11 de noviembre de 2005 y la Res. Ex. 14661 de fecha de 5 de agosto de 2016.

Este Certificado incluye además, las adendas que incorporan modelos de la familia, según lo definido en regulación vigente.

DISPOSICIONES VARIAS

Se deberá marcar cada producto con la siguiente información: año y mes de fabricación, número de serie si corresponde, advertencia de seguridad si corresponde y país de fabricación. Además se deberá estampar el código QR en el producto.



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTO ELÉCTRICO

(Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según Resolución Exenta Nro. 29050, de fecha 06/05/2019).

Ing. Sandra Rodríguez

Representante Legal del Organismo de Certificación

Responsable Técnico del Organismo de Certificación