

Relais pour DSC gaz



0 038 59

Réf. **Relais pour DSC gaz**

Prévu pour dispositif de sécurité collective
Permet la commande et la mise en sécurité (arrêt de l'alimentation électrique) de la chaudière individuelle gaz dans le cas d'immeubles disposant d'une ventilation mécanique contrôlée collective
Equipé d'un interrupteur de test et d'un voyant de signalisation de défaut
Pour montage hors tableau prévoir le coffret cache-bornes réf. 0 013 01 (p. 492)
Conforme aux spécifications COPREC
Accepte le passage du peigne d'alimentation

0 038 59 Détecteur de défaut 24 V \sim
Chaudière 250 V \sim
Alimentation 24 V \sim - 50 Hz
Sortie 5 A - 250 V \sim - $\mu \cos \varphi = 1$
Contact à fermeture
(1 sortie disponible pour alarme déportée)
Consommation 0,3 VA

Nbre de modules
1



Pack de démarrage pour installation connectée
p. 576, 577



App. Home + Control de Legrand disponible
sur **Google Play et App Store**

