



Niniejszy produkt wymaga wcześniejszego zakupu i instalacji zestawu startowego Valena Life with Netatmo.


**Zawartość zestawu**




Łącznik connected (z opcją ściemniania) + kompensator



Nakładka zabezpieczająca



Ramka



0 401 49

	100/240 V~
	50/60 Hz
	11 mA
	-5° C → +55° C

**Parametry**

W trybie domyślnym (wł/wył) łącznik connected może sterować następującymi źródłami oświetlenia:

 +45°C +5°C  100-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	 LED Dimmable					 (**)
240 VAC	Max.	300 W	(*)60 W	60 W	300 VA	300 VA	
	Min.	7 W	5 W	9 W	10 VA	35 VA	
100 VAC	Max.	150 W	(*)30 W	30 W	150 VA	150 VA	
	Min.	7 W	5 W	9 W	10 VA	35 VA	

(\*) Lub maksymalnie 10 żarówek. Aby zapewnić odpowiedni komfort oświetlenia, zaleca się użycie żarówek tego samego typu, mocy.

(\*\*) Należy stosować transformatory dedykowane do pracy z elektronicznymi łącznikami. Należy uwzględnić straty generowane przez transformatory podczas doboru mocy. Transformatory muszą mieć rezerwę ponad 60% względem ich mocy.

W trybie ściemniania (aktywacja opcji następuje z poziomu aplikacji), łącznik współpracuje tylko z żarówkami ściemnialnymi (stosowne logo na opakowaniu).




LE10667AA


**Przed rozpoczęciem: środki ostrożności dotyczące okablowania**

W przypadku instalacji łącznika schodowego connected, należy zapoznać się z następującymi środkami ostrożności:

Do sterowania oświetleniem **za pomocą dwóch łączników lub więcej**, użyć wyłącznie poniższych produktów:



Łącznik connected (z opcją ściemniania) + kompensator




Łączniki bezprzewodowe dla wszystkich punktów sterowania (brak w zestawie)

**⚠ Nie używać dwóch łączników connected (z opcją ściemniania) do sterowania tym samym punktem oświetlenia.**

**Wskazówka w przypadku wymiany jednego z łączników schodowych:** stary łącznik podtynkowy zastąpić łącznikiem bezprzewodowym.

Użyć **złaczki**, aby połączyć przewody łącznikowe 1 i 2 z przewodem powrotnym z lampy.



## 1 Istotne zalecenia bezpieczeństwa

1



OFF

Wyłączyć główny wyłącznik prądu


2



Przed instalacją, należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone.


## 2 Instalacja łącznika connected (z opcją ściemniania)

1




Zdemontować istniejący łącznik

3



2 Okablować łącznik connected



Aby zapewnić prawidłowe działanie łącznika connected (z opcją ściemniania), należy **obowiązkowo** podłączyć dołączony **kompensator** jak najbliższej obciążenia i zamontować **żarówkę** przed włączeniem zasilania.

— N (neutralny) = niebieski

— L (fazowy) = inne oprócz niebieskiego i zielono/żółtego

—  $\perp$  (ziemia) = zielono/żółty

Zakres częstotliwości: od 2,4 do 2,4835 Ghz  
Poziom mocy: < 100 mW



Łącznik oświetlenia connected (z opcją ściemniania)

współpracuje z żarówkami standardowymi oraz ściemnianymi w tym LED ponad 5 W. Zalecane jest stosowanie ściemnianego

oświetlenia LED celem uzyskania optymalnych rezultatów działania instalacji.



W przypadku zastosowania żarówek LED bez opcji ściemniania mimo zastosowania kompensatora, mogą wystąpić zjawiska migotania lub ograniczenia jasności maksymalnego świecenia. W tym przypadku zalecamy stosować żarówki z listy dostępnej na stronie [legrand.fr](http://legrand.fr).

## 3 Aby dodać produkt connected do instalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- znajdującymi się w instrukcji obsługi zestawu startowego connected
- znajdującymi się w aplikacji Legrand Home + Control (rozdział Parametry/ Dodawanie nowego produktu)
- lub znajdującymi się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej [legrand.pl](http://legrand.pl)



[www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)

Legrand Polska Sp. z o.o.  
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

### ⚠ Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty **Legrand** mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez **Legrand**. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia **Legrand** od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki **Legrand**.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

**Legrand**

oświadcza, że urządzenie radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)