

[Accès à la documentation complète de Light Up](#)



SOMMAIRE PAGE

- 1. Utilisation.....1
- 2. Caractéristiques techniques1
- 3. Charges.....2
- 4. Dimensions.....2
- 5. Description2
- 6. Montage.....2
- 7. Câblages.....3
- 8. Installation.....4
- 9. Performances5
- 10. Modes.....5
- 11. Application Legrand Close Up.....5
- 12. Réglages avec Close Up6
- 13. Accessoire montage saillie8
- 14. Description boutons et voyants9
- 15. Normes.....10
- 16. Entretien10
- 17. Aide au diagnostic.....10

1. UTILISATION

Ce produit est un détecteur de présence DALI.

Le détecteur de présence possède un angle de 360°.

Il possède :

- **1 entrée auxiliaire** pour déroger les éclairages grâce au bouton-poussoir filaire.
- **1 capteur de présence** (technologie PIR) avec sa lentille pour détecter l'occupation.
- **1 capteur de lumière du jour** mesurant la lumière naturelle et artificielle pour piloter les éclairages en fonction de la consigne de lumière demandée.
- **1 sortie DALI** pour alimenter le bus et piloter les éclairages.

■ **1.1 Bluetooth 5.0**

Pour la mise en service du produit dans un système autonome à l'aide de l'application **LEGRAND Close Up** pour mobile.
 La mise à jour du produit.

■ **1.2 Radio (2,4 - 2,483 GHz)**

- Création d'un système autonome, pour lui associer une prise et/ou une commande radio sans fils sans pile.
- Ajouter un détecteur secondaire.

■ **1.3 Gestion de 3 zones d'éclairage**



Les détecteurs Light Up DALI - 3 zones permettent la commande de 3 zones d'éclairage :

- variation côté fenêtre
- variation côté couloir
- ON/OFF côté tableau

Une commande sans fils sans pile commande uniquement la sortie ON/OFF de la partie "Tableau"

Un bouton poussoir filaire commande les deux autres zones en ON/OFF et variation.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **2.1 Consommation**

- Tension : 110 - 230 V~
- Fréquence : 50 / 60 Hz

■ **2.2 Consommation en veille**

- Charge OFF → 0,85 W
- Charge ON → 0,85 W

■ **2.3 Installation**

- Installation en faux-plafond
- Bornes à vis : 2 x 1,5 mm² ou 1 x 2,5 mm²
- Diamètre de perçage : 68 mm

■ **2.4 Caractéristiques mécaniques**

- Tenue aux chocs : IK04
- Pénétration des corps solides et liquides : IP20
- Poids :
 - du produit : 239,1 g
 - emballé : 283,2 g

■ **2.5 Caractéristiques climatiques**

- Température d'utilisation : - 10° C à + 30° C
- Température de stockage : - 20° C à + 70° C

■ **2.6 Détecteur**

- Infra-rouge
- Diamètre de détection : 24 m x 3 m (pour une hauteur à 2,5 m du sol)
- Hauteur d'installation minimum : 1,7 m

■ **2.7 Paramètre d'usine**

- Luminosité : 150 lux
- Temporisation : 10 minutes
- Mode Passage

■ **2.8 Bluetooth**

- Permet de paramétrer le produit avec un smartphone.
- À partir de la version 5.0 compatible avec smartphone à partir de 4.2
 - La LED indique : Non Jumelée → Led éteinte
 - Jumelée → Fixe bleue
 - Portée → 10 m

■ **2.9 Radio**

- Fréquence : 2,4 GHz (16 channels)
- Puissance de sortie : +8 dBm
- Débit de données : 250 kbit/s
- Portée : 10 m
- Sécurité : Réseau sans fil maillé auto-adaptatif et sécurisé (AES128) conformément à la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

2.10 Déclaration de conformité

- **f (Fréquence)** : 2,4 à 2,483 GHz
- **P (Puissance)** : <100 mW


Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type réf. **0 485 56** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.legrand.com/ecatalogue

3. CHARGES


3.1 DALI

- Tension : 15 V
- Intensité garantie : 100 mA
- Intensité maximum : 130 mA







4. DIMENSIONS



5. DESCRIPTION




6. MONTAGE



Le montage et le câblage doivent être réalisés hors tension. Merci de suivre scrupuleusement les Consignes de Sécurité.

7. CÂBLAGES

■ 7.1 Solution autonome



(*) Ce produit peut être commandé par :

- Une commande sans piles sans fils (ON/OFF sans variation) Ou
- Un bouton poussoir filaire (ON/OFF et variation) Et il peut piloter (sans fils) une prise 2P+T

Note:

La distance maximum du bouton poussoir à l'entrée auxiliaire est de 50 m.

Note:

Pour associer un point de commande et/ou une prise en mode Autonome, veuillez suivre la description des procédures du **Guide technique Light Up**.

(1) Section de câble recommandée pour la sortie DALI 1,5 mm².

Bus DALI

D	
≤ 100 m	0.5 mm ²
≤ 150 m	0.75 mm ²
≤ 300 m	1.5 mm ²


(*) Possibilité de combiner une commande d'éclairage sans fils et sans pile (maximum 2 par détecteur) Références 0 677 23L/73L/79L, 0 770 53L, 6 000 83L, 5 742 10/39/55, 5 743 24, 7 418 13L/43L/73L et une prise connectée (maximum 5 par détecteur) Références 0 677 25A/75A, 0 648 95A, 0 777 11LA, 6 003 91A, 5 742 56/57/58/59, 7 419 11/41/71 suivant la description des procédures du **Guide Light Up**

ATTENTION :

Le détecteur fournit l'alimentation du BUS DALI. **Ne Pas** connecter 2 détecteurs sur le même BUS DALI.

■ 7.2 Primaire/Secondaire

Le produit est configuré par défaut en **primaire**. Pour le passer en **secondaire**, suivre la description dans le **Guide technique Light Up**.




Le primaire ne pourra être associé qu'avec 5 détecteurs maximum configurés en secondaire. Le secondaire permet d'étendre la zone de détection. Aucune charge ne lui sera associée. Dans le cas d'une utilisation en **Primaire/Secondaire**, le poussoir devra être uniquement connecté au détecteur primaire.



Le détecteur 0 485 56 est configuré pour piloter des ballasts DALI dimmables; il est possible de lui associer des actionneurs DALI (ON/OFF) pour cela il faut à partir de votre smartphone en utilisant l'application **LEGRAND Close Up** modifier le type de charge utilisée, dans ce cas **Non Dimmable**.

8. INSTALLATION


■ 8.1 Positionnement du détecteur




■ 8.2 Préconisation prise de lumière




■ 8.3 Restriction d'insatllation



OK



Couloir




Poteau


9. PERFORMANCES

■ 9.1 Modèle de détection

Approche axiale




Approche transversale




■ 9.2 Sensibilité maximum

Hauteur




10. MODES

■ 10.1 Auto ON/OFF



■ 10.2 Manual ON / Auto OFF



11. APPLICATION LEGRAND CLOSE UP

Les fonctionnalités du détecteur sont contrôlées par un certain nombre de paramètres qui peuvent être modifiés ou programmés avec l'application **LEGRAND Close Up**.

LEGRAND Close Up permet de visualiser et modifier tous les paramètres du détecteur.

Les échanges entre le détecteur et le téléphone s'effectue en Bluetooth®.

Note:

Consulter le **Guide Technique Light Up** pour obtenir la description des procédures permettant le paramétrage des produits Light Up.


Téléchargeable sur :



ou



Accès direct



12. RÉGLAGES AVEC CLOSE UP

■ 12.1 Différent états du produit


Échauffement : Premier état après la mise sous tension, les lumières sont allumées, le détecteur de mouvement est en phase de préchauffage pendant 80 secondes.
La LED de mouvement est allumée.


Initial : Le produit est prêt à piloter les éclairages en fonction de ses paramètres et des mesures de ses capteurs.

Test : Activé par l'installateur ou l'expert, cet état permet de vérifier le capteur de mouvement et sa couverture.
Les paramètres sont contournés à l'exception de la sensibilité PIR, chaque mouvement allume l'éclairage pendant 5s.
Ce test est disponible pendant 10 minutes à partir d'une demande spécifique.

■ 12.2 Paramètres de détection

Voir tableau page 7.

 **Temporisation :** Durée d'allumage de la charge après une détection.


 **Sensibilité :** Réglage de la portée de détection.

LED de détection : S'allume 80 s à la mise en service du produit.
S'allume 1 s. pour indiquer la détection d'un mouvement

Seuil de luminosité : Valeur pour laquelle la charge s'allume si la luminosité est inférieure au réglage et s'éteint si elle est supérieure à ce seuil.

Apport de lumière : Quantité de lux supplémentaire apportée par l'allumage de la charge.

Lorsque le paramètre **Apport de lumière** est sur **0** le détecteur calcule automatiquement l'apport de lumière.

 **Régulation :** Extinction automatique de la charge 10 minutes après le dépassement du seuil de luminosité. Si le niveau de lumière est inférieur au seuil de luminosité, activation automatique de la charge après 20 secondes.

Niveau de veille : Niveau de luminosité en % applicable pendant le préavis d'extinction.

Temps de veille : Temps pendant lequel le niveau de veille s'applique avant extinction.

Nota : Choisir une durée illimitée permet d'avoir un niveau d'allumage minimum lorsqu'aucune détection n'est en cours.

Niveau de luminosité :

Valeur de luminosité mesuré par le produit.

■ 12.3 Modes :

Mode Auto on/Auto off :

L'allumage se fait automatiquement :

- Sur détection de présence, si la luminosité naturelle est insuffisante.

L'extinction se fait automatiquement :

- Sur non présence et en fin de la temporisation réglée.
- Ou si la luminosité naturelle est suffisante (régulation activée).

Toute nouvelle détection provoque un déclenchement automatique si la lumière est insuffisante.

Mode passage :

- Si aucune présence n'est détectée dans les 20 secondes après une première détection, le produit coupera sa charge au bout de 3 minutes.
- Si une nouvelle présence est détectée dans les 3 minutes après première détection, l'appareil coupera sa charge au terme de la temporisation réglée.

Mode Manual on/Auto off :

L'allumage se fait par commande manuelle, l'extinction est automatique :

- Sur non présence et en fin de la temporisation réglée.

Après extinction, toute nouvelle détection dans un délai de 30 secondes provoque un allumage automatique.

12. RÉGLAGES AVEC CLOSE UP (suite)

■ 12.4 Mode avancé

Redéclenchement :

Fonction permettant d'activer un déclenchement automatique du produit à l'issue de 30 secondes après extinction de la charge.

À l'extinction, toute nouvelle détection dans un délai de 30 secondes provoque un allumage automatique.

Au delà de 30 secondes l'allumage doit être activé manuellement.

Fonctionnalité uniquement disponible en Manuel ON/Auto OFF.

Vitesse de régulation :

Permet d'allonger ou de réduire le temps de réaction de la charge en fonction de la mesure de luminosité et de la consigne utilisateur.

12. RÉGLAGES AVEC CLOSE UP (suite)

TITRE	PARAMÈTRE	VALEURS	VALEUR PAR DEFAUT	CONDITIONS
CONFIGURATION				
Temporisation	Minutes	0 à 59	15	
	Secondes	15 à 59	0	
Détection	Sensibilité PIR	Bas / Moyen / Elevé / Très élevé	Elevé	
	LED de détection	Activé / Désactivé	Activé	
	Statut de l'occupation	<i>Lecture seule</i>		
	Redéclenchement	Activé / Désactivé	Désactivé	Uniquement si le mode est à l'état Manuel ON / Auto OFF
Luminosité	Seuil de luminosité	5 à 1275	150	
	Apport de lumière	0 à 1275	0	
	Régulation de la luminosité	Activé / Désactivé	Activé	
	Niveau de veille	1 à 100	10	
	Temps de veille	Désactivé 5 sec. 10 sec. 20 sec. 30 sec. 1 min. 5 min. 10 min. 15 min. 20 min. 30 min. 60 min. Pas de limite	Désactivé	
	Facteur de luminosité artificielle	1 à 255	10	
	Apport de lumière actuel	<i>Lecture seule</i>		
	Type de sortie d'éclairage	Dimmable / Non dimmable	Dimmable	
	Vitesse de régulation	5 minutes au moins 10 minutes au moins 15 minutes au moins 20 minutes au moins 25 minutes au moins	10 minutes au moins	
	Offset de luminosité DALI	0 à 100	25	
Fonctions	Mode	Auto ON / OFF Mode passage Manuel ON / Auto OFF	Mode passage	
	Primaire / Secondaire	Primaire Secondaire	Primaire	
VERSIONS				
Version du produit		<i>Lecture seule</i>		
Zigbee IEEE		<i>Lecture seule</i>		
Software - module radio		<i>Lecture seule</i>		
Hardware - module lighting		<i>Lecture seule</i>		
RÉSEAU RADIO				
PAN ID		<i>Lecture seule</i>		
Canal		<i>Lecture seule</i>		
Coordinateur		<i>Lecture seule</i>		
STATUT DU DÉTECTEUR				
Statut du détecteur		<i>Voir le détail (accès sur un nouvel écran)</i>		

Paramètres avancés

12. RÉGLAGES AVEC CLOSE UP (suite)

■ 12.5 Accès aux outils

Commandes	<p>Redémarrer Permet de redémarrer le produit en cas de défaut.</p>
	<p>Retour en configuration usine Par appui sur la touche de l'application ou par appui durant 5 s. sur le bouton Reset. La LED radio clignote en rouge puis le produit redémarre. Résultats : Les paramètres sont réglés sur les valeurs par défaut. La partie radio (liaison, table de réseau) est effacée. Le produit revient en état non sécurisé.</p>
	<p>Dissocier du projet Le produit revient en état non sécurisé. Il peut être associé à un nouveau projet.</p>
	<p>Joindre le réseau radio Par appui sur la touche de l'application, le produit essaye de joindre un réseau radio ouvert. La LED radio clignote en magenta durant l'opération (max 180 s). Si réussite, la LED passe en magenta fixe. Cas contraire, elle passe en rouge fixe. Durant l'opération les autres commandes radio sont indisponibles. Il est possible d'arrêter la procédure en reclinant sur cette même touche (la LED passe en rouge fixe).</p>
	<p>Sortir du réseau radio Si le produit est coordinateur du réseau (voir tableau des paramètres) le réseau est détruit. L'ensemble des produits sont éjectés du réseau. Si le produit n'est pas coordinateur, il se retire du réseau.</p>
	<p>Ouvrir le réseau radio Ouvre le réseau radio pendant 180s (la LED radio passe en magenta fixe). Durant cette période il est possible d'ajouter des produits au réseau. Si le produit n'appartient pas à un réseau, il crée son propre réseau.</p>
	<p>Fermer le réseau radio Ferme le réseau radio (le LED radio s'éteint). Il n'est donc plus possible d'ajouter de produits au réseau.</p>
	<p>État initial* Cette commande permet de mettre le produit en état de chauffe, ce qui peut aider l'installateur à vérifier plusieurs points clés (point de consigne lumière du jour, détection, automatisme).</p>
	<p>Fin de temporisation* Efface le délai actuel.</p>
	<p>Walk test* Utile pour tester le champ de vision du détecteur de présence. Ce mode permet de contourner les paramètres à l'exception de la sensibilité PIR pendant 10 minutes. Chaque détection allume le voyant de présence (si le paramètre dédié est activé) et commande les éclairages pendant 5 secondes. Après ces 5 secondes, si aucune présence n'est détecté, l'éclairage s'éteint, sinon le délai de 5 secondes est réactualisé.</p>


* Commande dédiée à la vérification du comportement du produit, principalement utilisée par l'installateur ou l'expert.

12. RÉGLAGES AVEC CLOSE UP (suite)


Modules	<p>Gestion des périphériques sans fils Legrand Permet d'ajouter ou supprimer des commandes ou / et prises.</p>
	<p>Calibration du détecteur Permet de déterminer 2 valeurs (lux) de référence, lumière allumée/volets fermés et lumière éteinte / volets ouverts. Après appui sur ce bouton suivre la procédure décrite.</p>
	<p>Installation Primaire / Secondaire Le primaire pilote la ou les charge(s). Le secondaire permet d'étendre la zone de détection il ne pilote aucune charge directement. Par défaut le détecteur est réglé sur le mode primaire.</p>
	<p>Mise en œuvre DALI Permet de mettre en oeuvre jusqu'à 50 ballast DALI répartis dans trois groupes : couloir, fenêtre, tableau.</p>










13. ACCESSOIRE MONTAGE SAILLIE

Montage en saillie avec l'accessoire réf. 0 485 80, suivre les instructions de la notice fournie avec l'accessoire.



14. DESCRIPTION BOUTONS ET VOYANTS



Bouton radio network	< 0.5s Rejoindre un réseau / Ouverture et fermeture réseau > 5s Reset Radio	
Bouton bind	< 0.5s Création réseau / Initiator binding > 5s Target Binding	
Bouton Reset	< 0.5s Redémarrage > 5s Retour configuration Usine	
LED radio	Echec de la création d'un réseau, de joindre un réseau ou de binding. Reset produit (<i>rouge flash</i>)	Flash rouge 
	Le produit est dans un réseau radio, le réseau est ouvert.	Magenta fixe 
	Suite à l'appui bouton Network : tentative de joindre un réseau radio. On passe en magenta fixe si l'opération s'est bien passée. Sinon 5 flash rouge.	Magenta clignotant 
	Procédure de binding en cours	Bleu clignotant 
	Mise à jour en cours	Cyan clignotant 
	Anomalie produit, redémarrage 15s après l'anomalie	Blanc fixe 
	Démarrage du produit	Jaune fixe 
LED de présence	A l'état de pré-chauffage (mise en service) la LED reste allumée durant 80s. A chaque détection la LED s'allume 1s	Vert fixe 
LED Bluetooth®	Est allumée lorsque le produit appairé avec un smartphone	Bleu fixe 

15. NORMES

Normes d'installation : NFC 15-100

Normes produits : NF EN 50428

DBT «Directives basse tension» :

- Directive → 2014/35/EU
- Norme → NF EN IEC 60669-2-1:2022

CEM «Compatibilité électromagnétique» :

- Directive → 2014/53/UE
- Norme → NF EN IEC 60669-2-1:2022
ETSI EN 301489-1
ETSI EN 301489-17

RED (équipements radioélectriques) :

- Directive → 2014/53/UE
- Norme → ETSI EN 300 328 v2.2.2:2020
IEC62311:2020

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) :

- Directive → 2011/65/EU
2015/863/EU

Directives CE :

- Directive européenne 2002/96/CE :
DEEE (Déchet des équipements électriques et électroniques) ou
WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment).
- Directive européenne 2002/95/CE :
LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou
RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

16. ENTRETIEN

Conserver la lentille propre.

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : - Hexane (En 60669-1),
- Alcool à brûler,
- Eau savonneuse,
- Ammoniaque diluée,
- Eau de Javel diluée à 10%,
- Produit à vitres.

Attention :

Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

17. AIDE AU DIAGNOSTIC

Dérangements	Causes	Solutions
L'éclairage reste allumé en l'absence de personnes	Des sources perturbatrices peuvent causer des déclenchements intempestifs comme : courant d'air, vibrations, radiateurs	1- Baisser la sensibilité de détection 2- Si les perturbations persistent toujours éloigner le détecteur des sources de perturbations
L'éclairage ne s'éteint pas en journée avec une luminosité naturelle suffisante	Fonction régulation inactive Seuil de luminosité réglé trop haut Apport lumineux trop fort	Activer la fonction Régulation Baisser le seuil de luminosité Vérifier le bon positionnement du détecteur par rapport à la fenêtre Diminuer la puissance des luminaires
Extinction de l'éclairage en présence de personnes et une luminosité naturelle insuffisante (obscurité)	Temporisation trop brève Sensibilité de détection trop faible Seuil de luminosité trop faible	Augmenter la Temporisation Conseil pour les espaces de travail, 10 à 1 (minutes sont recommandées) Augmenter la Sensibilité Rapprocher le détecteur de la zone de travail Augmenter le Seuil